

Fra: Claus Jørgensen [mailto:cj@mangor-nagel.dk]
Sendt: 15. juli 2016 06:27
Til: Pia Johansen
Emne: Store Kongensgade / aftræk på naboejendom

Kære Kim

Som svar på din forespørgsel vedr. hvorvidt aftrækskanal på naboejendom skal forlænges, har vi nu undersøgt forholdene.

Ifølge dine oplysninger, har ejeren af naboejendommen ikke kunne oplyse præcist, hvad kanalens funktion er.

Da det ikke er et aftræk fra ildsted/brændeovn og det skønnes, at aftrækket alene er fra toilet/baderum eller lignende er der ingen krav til forlængelse af disse i bygningsreglementet (BR 10).

Ved gennemgang af byggetilladelsen er der ikke fremsat krav om, at aftrækskanaler på naboejendom skal iagttages.

Vi ser derfor ingen grund til at fore tage sig yderligere.

Med venlig hilsen

Claus Jørgensen
Kreativ chef, København
Cand. Arch.

Tlf: 28770951
www.mangornagel.dk

